

## Lekkages Inlaatcombinatie:

Beste medebewoners,

In uw warmtepompruimte bevindt zich ergens in de waterleiding een zogenaamde inlaatcombinatie.  
De laatste tijd krijgen we veel meldingen van lekkages waarvan de oorzaak zit in de inlaatcombinatie.



Inlaatcombinatie

De inlaatcombinatie raakt verkalkt en zorgt voor dan mogelijk voor lekkage. Wij adviseren u om deze tijdig door een loodgieter te laten vervangen.

Wellicht verstandig is dan om uw vulkranen voor de vloerverwarming te laten vervangen door eenvoudiger te bedienen type vulkranen.



Vulkraan Oud



Vulkraan Nieuw

Info met betrekking tot een eventueel geschikte installateur en een oplossing om kalk te bestrijden is op te vragen bij de VvE via [vve.derokade@gmail.com](mailto:vve.derokade@gmail.com)

**Voor huurders van Hef Wonen en Schep Vastgoedmanagers wordt deze info aan uw verhuurder ter beschikking gesteld.**

**Laten we samen de Rokade netjes houden!**